

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W ŻYWCU**

**34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3**

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

Żywiec, dnia 20 maja 2022r.

Znak sprawy: NS-HK.9020.1.147.2022

L. dz. 4943

**Gmina Czernichów  
Tresna, ul. Żywiecka 2  
34-311 Czernichów**

**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czernichowie  
ul. Turystyczna 8  
34-311 Czernichów**

**DECYZJA Nr 346/22**

**Na podstawie:**

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.);
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028);
- § 3 ust. 1 i ust. 3, § 4 ust.1 pkt 1, § 21 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);

po rozpatrzeniu wyników z badań próbki wody pobranej w dniu 17 maja 2022 r. z wodociągu **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Czernichów, ul. Turystyczna 8, 34-311 Czernichów (sprawozdanie z badań nr OL/LW-119/2022 z dnia 20 maja 2022r.)** oraz po stwierdzeniu przekroczeń dopuszczalnej liczby Enterokoków – wynik 20 jtk/100 ml oraz bakterii grupy coli – wynik 5 jtk/100 ml (*wymagania – 0 jtk/100 ml*)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu**

**stwierdza**

**brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Czernichów, ul. Turystyczna 8, 34-311 Czernichów**

**nakazuje**

1. Zaprzestać korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu, do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody pobranej z tego wodociągu, nie wyłączając możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci w celu usunięcia mikroorganizmów oraz możliwości korzystania z wody do spłukiwania toalet.
2. Podjąć skuteczne działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody z ww. wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz przedłożyć program działań naprawczych.
3. Zapewnić użytkownikom ww. wodociągu wodę przydatną do spożycia do czasu wykonania działań naprawczych.
4. Doprowadzić jakość wody do wymagań obowiązujących przepisów.



**Wykonaniu punktu 1 - 3 decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na bezpośrednie zagrożenie zdrowia ludzi. Punkt 4 decyzji należy wykonać w terminie do dnia 27 maja 2022r.**

**Do wykonania niniejszej decyzji zobowiązana jest strona:**

**Jolanta Raczek Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernichowie,  
ul. Turystyczna 8, 34-311 Czernichów.**

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), *do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Próbka wody pobrana do analizy laboratoryjnej z wodociągu **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Czernichów, ul. Turystyczna 8, 34-311 Czernichów** (nr analizy 131) wykazała, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi ze względu na odchylenia od wymaganego składu mikrobiologicznego. Stwierdzono ponadnormatywną liczbę Enterokoków – wynik 20 jtk/100 ml oraz bakterii grupy coli – wynik 5 jtk/100 ml (wymagania – 0 jtk/100 ml).

Woda z wodociągu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernichowie, ul. Turystyczna 8 nie jest zdatna do użycia, ponieważ nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 części A tabela 1 Lp. 2 oraz części C tabela 1 Lp1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), przez co podmiot dostarczający wodę z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej nie dopełnił obowiązku określonego w § 3 ust. 3 pkt. 1 ww. przepisu.

**Ze względu na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych wymienionych powyżej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej urządzeniami wodociągowymi ww. wodociągu w oparciu o § 21 ust. 1 pkt 4 przedmiotowego rozporządzenia. Unieruchomienie wodociągu oznacza zakaz korzystania z wody do celów spożywczych, picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia zębów, rąk i kąpieli. Dopuszcza się utrzymywanie tego wodociągu w ruchu wyłącznie w celach technologicznych (uzdatnianie wody, płukanie sieci).**

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Ponadto na podstawie § 20 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują kontrolne badania jakości wody po zakończeniu działań naprawczych, mające na celu sprawdzenie, czy woda spełnia wymagania, o których mowa w § 3 ww. rozporządzenia.



W przypadku nie wypełnienia w terminie obowiązków ustalonych niniejszą decyzją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu wdroży postępowanie egzekucyjne w administracji, w szczególności na mocy art. 119 - 120 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479) i zastosuje wobec zobowiązanego środki egzekucyjne w postaci grzywny celem przymuszenia w wysokości do 10 000 zł.

**Ze względu na zagrożenie zdrowia ludzi postanowiono jak wyżej.**

**Wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji**

**Pouczenie:**

- 1) Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 2) W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żywcu pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna z mocy prawa.

Otrzymują:

1. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernichowie  
34-311 Czernichów, ul. Turystyczna 8
2. Wójt Gminy Czernichów  
34-311 Czernichów, Tresna ul. Żywiecka 2
3. NS-HD wm.
4. NS-HZZ wm
5. NS-HK aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU

mgr inż.  Marta Micor

