

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU**

34-300 Żywiec ul. Krasieńskiego 3

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, 33 860-23-91 fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl

Oddział Nadzoru Sanitarnego / Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

Data sporządzenia 22 września 2022r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY
NR NS-HK.903.2.377.2022**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z późn.zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbek wody pobranej z wodociągu sieciowego nr 2 – Czernichów; Punkt pobrania: Zbiornik Wody Uzdadnionej w Czernichowie, ul. Jana Pawła II, w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
19.09.2022r.	OL/LW-384a/2022 OL/LW-384b/2022	wyznaczony punkt czerpalny bezpośrednio ze zbiornika wody uzdatnionej

stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi ze względu na obecność bakterii *Escherichia coli* - wynik 14 jtk/100 ml i bakterii grupy *coli* - wynik 46 jtk/100 ml, oraz ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów - wynik 149 jtk/1ml i przekroczony parametr mętności – wynik 2,9 NTU.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), zarówno liczba bakterii *Escherichia coli* jak i liczba bakterii grupy *coli* powinna wynosić 0 jtk/100 ml (załącznik nr 1 część A tabela 1, lp. 1 oraz załącznik nr 1 część C tabela 1, lp. 1), natomiast wartość ogólnej liczby mikroorganizmów nie powinna przekraczać 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej (załącznik nr 1 część C tabela 1, lp.2), a także należy dążyć, aby mętności nie przekraczała 1 NTU (załącznik nr 1 część C tabela 2, lp.6).

Sporządził:

BIURO NADZORU SANITARNEGO
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ
I ŚRODOWISKA

inż. Iwona Uja
MEDYCZYNSKI SYSTEM

Otrzymują:

1. Spółka Wodna nr 1 w Czernichowie
ul. Jana Pawła II 5 34-311 Czernichów
2. Wójt Gminy Czernichów
Tresna ul. Żywiecka 2 34-311 Czernichów
3. NS-HK aa

Zatwierdził

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
KIEROWNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

Michał Szymoński
mgr inż. Jolanta Szymońska